

30.04.2025.Nr. 4.3 / 7950**SIA "Latvijas vēja parki"**

reg.nr. 40203415150

Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010

Paziņošanai e-adresē

Par vēja elektrostaciju novietojumu pie valsts autoceļiem.

VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Rīgas reģionālā nodaļa (turpmāk – LVC RRN) izskatīja Jūsu 02.04.2025 vēstuli (reģistrēta 1-5012), kurā lūdzat precizēt gar kādas kategorijas valsts autoceļiem tiktu pieļauts samazināts vēja elektrostaciju uzstādīšanas attālums no autoceļa ass.

LVC RRN nesaskata tiešu sakarību starp bīstamību, kuru var radīt vēja elektrostacijas un pieguļošo autoceļa kategoriju. Šajā situācijā bīstamību rada maksimālais ledus krišanas/aizsviešanas attālums, kurš ir atkarīgs tikai un vienīgi no pašas vēja elektrostacijas. Pamatojoties uz to, samazināts vēja elektrostaciju uzstādīšanas attālums, 1,1 kārtīgs maksimālais augstums, būtu attiecināms uz visiem valsts autoceļiem. Ņemot vērā, ka, neraugoties uz pastāvošo praksi pielietot šādu uzstādīšanas attālumu, dažādi ārvalstu pētījumi pierāda, ka šādā attālumā, tik un tā, var notikt ledus krišana un tas nav uzskatāms par absolūti drošu, LVC RRN šādu attālumu pieļaus tikai pamatotos gadījumos un tikai tad, ja vēja elektrostacijas tiks aprīkotas speciāliem papildus pasākumiem pret apledošanu, kā arī automātiskās apstādināšanas funkciju.

Rīgas reģionālās nodaļas vadītāja

A. Roze

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Alsiņš 67249066,
karlis.alsins@lvceli.lv